



ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΕΣΑμεΑ)

ΤΕΥΧΟΣ 3^ο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΑμεΑ & ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

α. γενικά στοιχεία

| | | |
|---------------------------|----|---|
| ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | : | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΕΣΑμεΑ |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | : | Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 236, ΟΤ 272, Ηλιούπολη |
| ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | : | ΕΣΑμεΑ |
| ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : | 2005 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) | € | 3.550.000 |
| ΔΑΠΑΝΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | € | |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ | m2 | 1.706 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ | m2 | 3.040 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ | m2 | |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : | |
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΕΣ | : | κ. Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ, τηλ. 210-9949837 |

β. αιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| Συντήρηση..... | <input checked="" type="checkbox"/> | βάσει προκαθορισμένου προγράμματος προληπτικής συντήρησης/ διαδικασιών επισκευών |
| Υποστήριξη λειτουργίας..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Ρύθμιση θερμοστατών , χρονοδιακοπών, λειτουργιών χειμώνα-θέρους |
| Καθαρισμός..... | <input type="checkbox"/> | |
| Φύλαξη | <input type="checkbox"/> | |
| Άλλο | <input checked="" type="checkbox"/> | Καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων |

γ. ειδικά στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (περιγραφή) | : | |
| ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ | : | Ωράριο Γραφείων |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | : | Σύμβαση συντήρησης που λήγει στις 31/10/2017 |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | : | 2 άτομα |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | : | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| BMS (τύπος - σημεία ελέγχου) | : | v | Satchwell- INVENSYS /(146 σημεία ελέγχου) / Έλεγχος εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, ενδείξεις Υ/Σ, Μ/Σ, Η/Ζ, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, FCU |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | Διαθέσιμα | |
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | : | 50 άτομα | |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ | : | ουδέν | |



ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΑμεΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ

| | | | |
|-----------|---|----------|-------|
| ΑΡ. ΥΠΟΓ. | 3 | Ευπ.(m2) | 3.040 |
| ΑΡ ΟΡΟΦΩΝ | 4 | Εορ.(m2) | 1.706 |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--|----------|--|
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ | | | | | |
| ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ SCROLL | TRANE | CGAN 500 | Ψ.Ι. 128.1 KW | 1 τεμ. | τροφοδοτεί ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ SCROLL | TRANE | CGAN 700 | Ψ.Ι. 181.7 KW | 1 τεμ. | τροφοδοτεί Α ΚΑΙ Β Οροφο |
| ΚΚΜ - 1 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | INTERKLIMA | MD-08 | 5650 m3/h, 25mWG, | 1 τεμ. | τροφοδοτεί ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ΚΚΜ - 2 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | INTERKLIMA | MD-03 | 2500 m3/h, 20mWG, | 1 τεμ. | τροφοδοτεί Α ΟΡΟΦΟ. |
| ΚΚΜ - 3 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | INTERKLIMA | MD-04 | 2900 m3/h, 20mWG, | 1 τεμ. | τροφοδοτεί Β ΟΡΟΦΟ .. |
| ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | THERMOSTAHL | EN120 | 120.000 Kcal/h | 1 τεμ. | τροφοδοτεί ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | THERMOSTAHL | EN140 | 140.000 Kcal/h | 1 τεμ. | τροφοδοτεί Α ΚΑΙ Β Οροφο |
| ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | RIELLO σειρά GULLIVER | BS3 / 913 T1 | 65-200 kW 6,5-20 Nm ³ /h | 1 τεμ. | τροφοδοτεί ΙΣΟΓΕΙΟ (φυσικού αερίου- εγκ/ση 8.12.2014) |
| ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | RIELLO σειρά GULLIVER | BS4 / 914 T1 | 110-250 kW 11-25 Nm ³ /h | 1 τεμ. | τροφοδοτεί Α' & Β' όροφο (φυσικού αερίου- εγκ/ση 8.12.2014) |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 12 M ³ | 1 τεμ. | αποξηλώθηκε |
| ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WILO | REFLEX N200 | 200 LT | 1 τεμ. | |
| ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | WILO | REFLEX N35 | 35 LT | 1 τεμ. | |
| ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ | | | 500 LT | 1 τεμ. | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------|--|
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ | ΑΕΡΟΔΟΜΗ ΕΠΕ | FAN-SECTION AHA 131 | 4500m3/h - 35mmWG | 4 τεμ. | εξυπηρετεί Β και Γ ΥΠ. Αν/ρας ΑΤ12/12, Ηλ/ρας διπλών στροφών 1,1/0,37 kW, τροχαλίες, μιάντες, μόνωση Ricofon |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ | ΑΕΡΟΔΟΜΗ ΕΠΕ | FAN-SECTION AHA 91 | 2500m3/h - 35mmWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ, αν/ρας ΑΤ9/9, ηλ/ρας 0,55 kW, τροχαλίες, μιάντες (μονωση Ricofon) |
| ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ | | | ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | | εξυπηρετούν WC και υπόγεια |
| ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΕΣ FCU ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | McQUAY | MCW200C- MCW1200C | | 66 τεμ. | ΙΣ, Α & Β ορ. |
| ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ (SPLIT) | MITSUBISHI | | 12000 Btu/h | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Γ όροφο. |
| ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ (SPLIT) | MITSUBISHI | | 9000 Btu/h | 4 τεμ. | εξυπηρετεί Γ όροφο. |
| ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ (SPLIT) | INVENTOR | | 9000 Btu/h | 2 τεμ. | εξυπηρετεί Α υπόγειο (WEB R-TV). |
| ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ (SPLIT) | INVENTOR | | 12000 Btu/h | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Α υπόγειο (WEB R-TV). |
| ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ (SPLIT), κασέτα ψευδοροφής | LG | | 16000 Btu/h | 7 τεμ. | εξυπηρετεί γραφείο Προέδρου στο Β' όροφο |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΚΜ 2 | WILO | TOP-S 30/7 | 4,1m3/h - 4mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Α ΟΡΟΦΟ. |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΚΜ 3 | WILO | TOPS 30/10 | 4,8m3/h - 5mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Β ΟΡΟΦΟ |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΨΥΚΤΗ 1 | WILO | TOPS 50/10 | 18,3m3/h - 7mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΨΥΚΤΗ 2 | WILO | TOPS 65/13 | 26,9m3/h - 7mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Α και Β ΟΡΟΦΟ. |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ1 | WILO | TOPS30/4 | 6m3/h - 1,5mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί ΙΣΟΓΕΙΟ. |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ2 | GRUNDFOS | MAGNA1 32-60 | 6,8m3/h - 1,5mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Α και Β ΟΡΟΦΟ (σε αντικ/ση WILO TOP S 30/4- Φεβρ. 2015) |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | WILO | TOPS50/10 | 9,1m3/h - 9mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί ΙΣΟΓΕΙΟ. |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α ΟΡΟΦΟΥ | WILO | TOPS 40/10 | 8,5m3/h - 7mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Α ΟΡΟΦΟ. |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Β ΟΡΟΦΟΥ | WILO | TOPS 40/10 | 9,7m3/h - 7mWG | 1 τεμ. | εξυπηρετεί Β ΟΡΟΦΟ |
| ΦΥΓΟΚ. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | WILO -GRUNDFOS | RS-25/2- 32/40 - 180mm | 0,5m3/h - 1,5mWG | | εξυπηρετεί ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΟΡΟΦΩΝ |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO | | ADOS LON CENTER 2000 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | 1 τεμ. | Εξαερισμός γκαράζ Β' & Γ' Υπογείου- Για αντικατάσταση |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---|------------|--|
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ CO | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ADOS 592 TOX CO LON | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | 26 τεμ. | Εξαερισμός γκαράζ Β' & Γ' Υπογείου. Για αντικατάσταση |
| ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | | | | | |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | MARCO PUMPS | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MPFC/EL 3-25 | 2 ηλ/κίνητες αντλίες 62,5 m ³ /h, 65mWG, 1 αντλία Jockey 5m ³ /h, 75mWG | 1 τεμ. | |
| ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ | MARCO PUMPS | | V=200LT | 1 τεμ. | |
| ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Pa-6Kg | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | | 85 τεμ. | |
| ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2-6Kg | | | | 2 τεμ. | |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 KG | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | | 4 τεμ. | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER ID2002 | 2 ΒΡΟΓΧΩΝ | 1 τεμ. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 396 ΣΗΜΕΙΩΝ |
| ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (SPRINKLERS) | | | | | Δίκτυο σε Β' και Γ' υπόγειο |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER SDX | ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | 104 τεμ. | |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER FDX-551FM | ΘΕΡΜΙΚΟΣ | 69 τεμ. | |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER FDX-551R | ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ | 13 τεμ. | |
| ΚΟΜΒΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER M500KAC | ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ | 17 τεμ. | |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | | 8 τεμ. | |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | | 3 τεμ. | |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER SST14/M701 | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ | 17 τεμ. | |
| ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | | | | εξυπηρετεί ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CO2 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | 2Χ45 kg | 1 συγκροτ. | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|---|------------|---|
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ CO2 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ACON | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER FP12 MMX-102E | 12 ΖΩΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | 1 τεμ. | |
| ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ CO2 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | | | | |
| ΚΟΜΒΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗΣ CO2 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | NOTIFIER WY2072 ΚΑΙ WY9101 | ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 4 ζεύγη | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ/Σ(alarm - trip) | | | | 1 τεμ. | |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ | | | | | |
| ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΝΕΡΩΝ | WILO | TS40/12 | Q=2X5M ³ /H H=5M | 1 συγκροτ. | ΔΙΔΥΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 3 ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ | WILO | TS40/16 | Q=2X5M ³ /H H=10M | 1 συγκροτ. | ΔΙΔΥΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 3 ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ | WILO | P-30 T | Q=2X40M ³ /H H=10M | 1 συγκροτ. | ΔΙΔΥΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 3 ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ |

| | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|------------|---|
| ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | WILO | TP 40S/25 | Q=2X5M ³ /H H=10M | 1 συγκροτ. | ΔΙΔΥΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΕ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 3 ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| ΛΕΚΑΝΕΣ WC | IDEAL STANDARD | BALI | | 25 τεμ. | 16 καν. + 9 ΑΜΕΑ |
| ΝΙΠΤΗΡΕΣ | IDEAL STANDARD | BALI | | 25 τεμ. | 16 καν. + 9 ΑΜΕΑ |
| ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ (SINK) ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ | | | | 4 τεμ. | |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | | | | | |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ | KLEMAN | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 7 ΣΤΑΣΕΙΣ, 10 ΑΤΟΜΑ, 750Kg | 2 τεμ. | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (Ισχυρά - Ασθενή) | | | | | |
| Α) ΦΩΤΙΣΜΟΣ | | | | | |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X36W στεγανά | | 2X36W, IP65 | | 107 τεμ. | εξυπηρετούν Α,Β,Γ υπόγειο |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1X36W στεγανά | | 1X36W, IP66 | | 61 τεμ. | εξυπηρετούν Α,Β,Γ υπόγειο |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EXIT) | | | | 62 τεμ. | |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EXIT) | | με πινακίδα σήμανσης διπλής όψης SP-114 | | 43 τεμ. | |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 4X18 ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΥΠΟΥ M5 DARKLEVEL 2 60X60 | | RP56 | | 162 τεμ. | εξυπηρετούν γραφειακούς χώρους Α και Β ορόφου |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8,5 CM 1X18 | | | | 15 τεμ. | εξυπηρετούν διαδρόμους, wc Ισογείου Α και Β ορόφου |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8,5 CM 1X36 | | | | 18 τεμ. | εξυπηρετούν διαδρόμους, wc Ισογείου Α και Β ορόφου |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8,5 CM 2X36 | | | | 33 τεμ. | εξυπηρετούν διαδρόμους, wc Ισογείου Α και Β ορόφου |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----|---------|--|
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DOWN LIGHT PL 2X26W | | PL 2X26 W με γυαλί 7,5 cm 3226/G Φ25 | | 40 τεμ. | εξυπηρετούν ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DOWN LIGHT PL 2X26W | | PL 2X26 W με γυαλί 7,5 cm 3226/G Φ25 ντιμαριζόμενο | | 35 τεμ. | εξυπηρετούν ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ SPOT 12V/50W | | 50W | 12V | 6 τεμ. | εξυπηρετούν διάδρομο Γ ορόφου |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | | Διπλοί προβολείς 2X75 W TUBE 1 PAR 30 ΑΣΗΜΙ | | 26 τεμ. | |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ | | Φωτιστικά μπάλλας υδραργύρου 80 W με βάση από χυτό αλουμίνιο | | 20 τεμ. | |
| ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ τύπου σποτ επί ράγας | | - | | 6 τεμ. | εξυπηρετούν ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | | Κύλινδρος αλουμινίου εσωτερικού χώρου για λάμπα HQI 70W SIFNOS 7070 | | 26 τεμ. | εξυπηρετούν Γ όροφο |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ | | Φωτιστικό τοίχου τετράγωνο QUATRO 1 40W G9 ΑΣΗΜΙ | | 19 τεμ. | ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΦΩΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΛΩΝΑ | | 60 W POINT με πλέγμα | | 23 τεμ. | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΛΩΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | | 100 W Μεταλλική | | | Ράμπες |
| Β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---|
| ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΦΙΞΗΣ Μ.Τ. | UNIFLUORC VEI | LS/A | ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΜΤ ΔΕΗ | 1 τεμ. | |
| ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΤ | UNIFLUORC VEI | DS/TA | ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ Μ/Σ | 1 τεμ. | |
| ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΤ | UNIFLUORC | SWITCHBOARD 24KV 630A 16KA | | 1 τεμ. | |
| ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΤ | UNIFLUORC | SWITCHBOARD 24KV 630A 16KA | | 1 τεμ. | |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (Μ/Σ) | TRANSFORES | ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | 500 KVA | 1 τεμ. | |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΤ - 1 ΠΕΔΙΟ (90x200)cm | ELFA A.E.G | | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1000 A | 1 τεμ. | Τρεις αυτόματοι διακόπτες αναχώρησης 400,250,160 A |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συν φ | ELFA A.E.G | 150KVAR | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 400 A | 1 τεμ. | |
| Πίνακας φωτισμού Ισογείου | ELFA A.E.G | 3x40A | | 4Φ+4Κ | |
| Πίνακας φωτισμού Α Ορόφου | ELFA A.E.G | 3X63A | | 2Φ+2Κ+1 | |
| Πίνακας φωτισμού Β Ορόφου | ELFA A.E.G | 3X63A | | 2Φ+2Κ+1 | |
| Πίνακας φωτισμού Γ Ορόφου | ELFA A.E.G | 3x25A | | 2Φ+2Κ | |
| Πίνακας φωτισμού κυλικείου | ELFA A.E.G | 3X25A | | 1 τεμ. | |
| Πίνακας εξωτερικού φωτισμού | ELFA A.E.G | 3x25A | | 1 τεμ. | |
| Πίνακας Φωτισμού Κτιρίου (60X200)cm | ELFA A.E.G | 3X160A | ΓΠΦ | 1 τεμ. | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ELFA A.E.G | 3X250A | | 1 τεμ. | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (70X200)cm | ELFA A.E.G | | | 1 τεμ. | Δύο αυτόματοι διακόπτες αναχώρησης 250 A |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ | ELFA A.E.G | 3X35A | Δίδυμες αντλίες | 1 τεμ. | |
| ΓΠΧΤ "ΑΝΑΓΚΗΣ" ΕΡΜΑΡΙΑ (100X200)cm | ELFA A.E.G | 3X400A | | 1 συγκροτ. | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ UPS | ELFA A.E.G | 3X80A | | 1 τεμ. | |
| | | | | | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ | | 130KVA | | 1 τεμ. | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/Ζ | | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 τεμ. | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---|----------|-------------------------|
| UPS | GENERAL ELECTRIC LP33 | 20KVA | ON-LINE | 1 τεμ. | |
| Γ) CCTV - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | |
| ΚΑΜΕΡΕΣ | DSI SOLUTION | ADC531X AMERICAN DYNAMICS | 1/3 B&W CAMERA CCIR 380tv 0,1 lux LOW Voltage 24 VAC | 12 τεμ. | |
| ΟΘΟΝΗ MONITOR | DSI SOLUTION | AD920A AMERICAN DYNAMICS | Μόνιτορ πολυπλεξίας ασπρόμαυρο 20" υψηλής ανάλυσης 800 tvl, με ρυθμίσεις Color,Constant,bright,Tint | 1 τεμ. | |
| ΟΘΟΝΗ MONITOR | DSI SOLUTION | AD917A AMERICAN DYNAMICS | Μόνιτορ πολυπλεξίας ασπρόμαυρο 17" υψηλής ανάλυσης 800 tvl, με ρυθμίσεις Color,Constant,bright,Tint | 1 τεμ. | |
| MULTIPLEXER | DSI SOLUTION | DMV16Q-1 | Multiplexer,Multivision Quest,duplex 16 chnl B/W 230 VAC,CCIR | 1 τεμ. | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ACCESS CONTROL | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | WIN-PAK 1.17 | | 1 τεμ. | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ADEMCO | | 1 τεμ. | |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | VISION AD | | 56 τεμ. | |
| ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | 943 | | 160 τεμ. | |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | UN3 | | 2 τεμ. | |
| Δ) ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | | | | | |
| ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (Racks) | LEGRAND | 33296 | RACK 19" ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 42 U 60X60 | 1 τεμ. | ΚΕΝΤΡΙΚΟ RACK Α ΥΠΟΓΕΙΟ |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (Racks) | LEGRAND | 34048 | RACK 19" ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 12 U 58X60 | 1 τεμ. | RACK ΙΣΟΓΕΙΟΥ |
| ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (Racks) | LEGRAND | 33294 | RACK 19" ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 33 U 60X60 | 1 τεμ. | RACK Α ΟΡΟΦΟΥ |
| ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (Racks) | LEGRAND | 33294 | RACK 19" ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 33 U 60X60 | 1 τεμ. | RACK Β ΟΡΟΦΟΥ |
| ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (Racks) | LEGRAND | 34046 | RACK 19" ,ΕΠΙΤΟΙΧΟ 9 U 60X60 | 1 τεμ. | RACK Γ ΟΡΟΦΟΥ |
| ΛΗΨΕΙΣ RJ45 | | | UTP CAT6 | ~400 τεμ. | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | SIEMENS | HIPATH 3750 | | 1 τεμ. | |
| ΤΗΛΕΦ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ) | | T-2005 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ | 72 τεμ. | |
| ΤΗΛΕΦ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ) | SIEMENS | ΟΡΤΙΡΟΙΝΤ ΕΝΤΡΥ, ΕΚΟΝΟΜΥ,ΣΤΑΝΔΑΡ | | 29 τεμ. | |
| | | | | | |
| <u>Ε) ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</u> | | | | | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | DSI SOLUTION | BOSCH | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕ ΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ | 1 τεμ. | |
| ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ 2Χ15 ΠΕΡΙΟΧΩΝ | DSI SOLUTION | MQ 3400 PHONIC | | 1 τεμ. | |
| ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | DSI SOLUTION | RS2255 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ 250W RMS | 3 τεμ. | |
| ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ 40 ΜΝΗΜΕΣ | DSI SOLUTION | TX 396 YAMAHA | | 1 τεμ. | |
| ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | DSI SOLUTION | KX W321 YAMAHA | | 1 τεμ. | |
| ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 9/6 W | DSI SOLUTION | LBC3591/01 BOSCH | | 78 τεμ. | |
| ΗΧΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 10W | DSI SOLUTION | UNICUBE 10T MEDC ENGLAND | | 23 τεμ. | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|------------|--|
| ΗΧΕΙΟ SOUND PROJECTOR | DSI SOLUTION | LBC3941/01 BOSCH | | 4 τεμ. | |
| ΣΤ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | |
| ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΔΕΚΤΕΣ | DSI SOLUTION | LBB4540/04 BOSCH | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 80 τεμ. | |
| ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΡΗΤΟΡΑ | | | | 1 τεμ. | |
| ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ | DSI SOLUTION | 3536/10 BOSCH | ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | 22 τεμ. | |
| ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ | DSI SOLUTION | EW-135 G2 UHF SENHEISER | Ασύρματο σετ μικροφώνου true diversity με πομπό των SKM-835(καρδιοειδής κάψα) 8 bank με 4 preset συχνότητας | 1 τεμ. | |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR | DSI SOLUTION | LBB4511/00 BOSCH | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΠΟΜΠΟΣ IR,ικανός για κάλυψη 1000 τα.μ | 2 τεμ. | |
| ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ | | | | 2 τεμ. | |
| ΗΧΟΣΤΗΛΕΣ | DSI SOLUTION | LBC3042/02 BOSCH | ΗΧΟΣΤΗΛΗ 12 W RMS/100V | 6 τεμ. | |
| ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | DSI SOLUTION | BOSCH | ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5 ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 150 W | 1 ικρίωμα | |
| BMS | | | | | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ BMS | satchwell | VISIVIEW LITE | | 1 συγκροτ. | |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | | VISIVIEW LITE | | 1 τεμ. | |
| ΑΚΕ - ΑΠΟΜ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | satchwell | | | 2 τεμ. | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ | | | | 146 ΣΗΜΕΙΑ | |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ | | | | | |
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | | | 2 ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ + 2 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ | 1 τεμ. | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------------|--------|--|
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ | | | | 1 τεμ. | |
| ΨΥΓΕΙΟ | | | | 1 τεμ. | |
| ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ | | | | 1 τεμ. | |
| ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ | | | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ | 1 τεμ. | |
| ΛΟΙΠΑ | | | | | |
| ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | | | |
| ΡΟΛΛΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ALDOM | | | 2 τεμ. | |
| ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ | ΛΥΡΙΤΗΣ | | | 2 τεμ. | |
| ΨΥΚΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | | | | 3 τεμ. | |
| | | | | | |

ΑΘΗΝΑ, Ιούλιος 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.